

附表一 淡江大學環境監督與量測項目一覽表

(監測項目為填報月份之上季執行工作內容)

一級單位：蘭陽校園主任室

106年4月

監督、量測項目及內容	監測時間	執行狀況說明	執行單位及業務承辦人
105學年生活廢棄物量比104學年每人減少0.5公斤。	106年2月~106年4月	105學年度2至4月生活廢棄物 5271kg 較104學年度2月至4月 5137kg 增加 134kg，因本學年度學生增加	蘭陽校園主任室-林惠卿
105學年中午會議供餐，使用不銹鋼便當盒執行率100%	106年2月~106年3月	監測期間，會議供餐場數共計 16 場並皆使用不銹鋼餐盒，其執行率為 100%，持續辦理借用不銹鋼便當盒及會議供餐不可使用一次性餐具。	蘭陽校園主任室-林珊如
105學年蘭陽校園總體用電量增加不超過20%；用水減量1%	106年2月~106年4月	2月至4月用電 710,820 度，較104學年同期增加 9%；用水量 25325 度，較104學年減少 19%。	蘭陽校園主任室-黃芳銘
紹謨紀念活動中心球場區用電減量	106年2月~106年4月	記錄電源開啟關閉時間，文件留存以備查核。	蘭陽校園主任室-陳凱智
105學年建軒及文苑宿舍公共區用電減量5,349KWH	106年2月~106年4月	每日檢查電源開啟時間並記錄，文件自留以備存查。	蘭陽校園主任室-陳玉芝
紹謨紀念活動中心漏水巡檢	106年2月~106年4月	2月10日、2月21日、3月14日、3月23日於上列日期現場巡檢，尚有6處有漏水情況，將持續追蹤並通知節能組改善。	蘭陽校園主任室-莊佳綺

承辦人：陳玉芝

監督單位主管：

管理代表：

莊佳綺  
林珊如  
陳凱智  
黃芳銘

林珊如

主任羅孝賢

0518