

附表一 淡江大學環境監督與量測項目一覽表
(監測項目為填報月份之上季執行工作內容)

一級單位：蘭陽校園主任室

101年4月

監督、量測項目及內容	監測時間	執行狀況說明	執行單位
蘭陽校園安全監測系統工程	100年10月	100年10月1日監測完畢，因有數處觀測管遭掩埋，已於11月28日重新裝置監測點。	蘭陽校園主任室 (蘇鳳龍)
蘭陽校園安全監測系統工程	101年2月	101年2月18日監測完畢，有1處傾斜觀測管超過安全管理值，分析報告書建議加密監測。	蘭陽校園主任室 (蘇鳳龍)
蘭陽校園安全監測系統工程加密監測	101年4月	101年4月23日加密監測完畢，2月變化量較大的傾斜觀測管均已趨向穩定。	蘭陽校園主任室 (蘇鳳龍)
1. 冷氣空調季保養工程： (1)冷卻水塔 (2)室內送風機 (3)空調箱及預冷空調箱 (4)氣冷式VRV空調系統室外機及室 (5)一對一分離式空調系統室外機及壁掛式室內機	101年4月	清洗室外機冷凝器鰭片、室內機蒸發器鰭片、風鼓、排水管清理疏通、排水盤清潔，出風口擦拭，回風濾網清洗，檢查冷媒、電源、控制線路系統及控制功能測試，系統運轉檢測正常運作	蘭陽校園主任室 (林文正)
2. 電梯月保養 (1)機械室 (2)車廂及升降路 (3)機坑 (4)油壓用升降機	101年1~ 101年4月	1. 每月2次設備維護保養 2. 保養項目及檢查結果記錄於建築物升降機維護保養記錄表。	蘭陽校園主任室 (林文正)
3. 消防保養 (1)滅火器 (2)室內消防栓 (3)自動泡沫滅火設備 (4)火警自動警報設備 (5)緊急廣播設備 (6)緊急照明設備 (7)出口標示燈 (8)避難方向指示燈。	101年4月	1. 火警、標示燈、照明燈、排煙等設備修繕完成。 2. 廣播、避難器具、滅火器部分故障修繕完成。 3. 泡沫頭阻礙，修繕完成。	蘭陽校園主任室 (林文正)

監督、量測項目及內容	監測時間	執行狀況說明	執行單位
4. 高低壓定期保養 (1) 避雷器 (2) 接地設備系統 (3) 高壓電纜 (4) 變壓器 (5) 分斷開關 (6) 高壓斷路器 (7) 比流器 (8) 電容器 (9) 配電盤 (10) 發電機測試	101年1月 ~101年4月	1. 各項配電設備皆依規定進行絕緣電阻測試及功能操作。 2. 宿舍 b1 高壓機房(vcbbl 盤)十相一體高壓保護電驛於2月保養時發生故障。 3. 4月25日請購完成，定5月11日更換。	蘭陽校園主任室 (林文正)
5. 發電機定期保養 (1) 潤滑油系統 (2) 冷卻系統 (3) 進器系統 (4) 燃油系統 (5) 排氣系統 (6) 電子系統 (7) 引擎 (8) 試車	101年1月 ~101年4月	潤滑油油面高度正常 冷卻水水面高度正常 空氣濾芯正常無堵塞 柴油濾芯正常無堵塞 排氣無洩露 電子控制正常 引擎正常 系統試車正常	蘭陽校園主任室 (林文正)
6. 飲水機定期保養 (1) 設備維護(含檢測機台) 電壓電流測試 溫度及超高溫斷路器測試 壓縮機及冰系統測試 進水管路與減壓閥功能測試 (2) 更換濾材 (3) 水質檢驗	101年1月 ~101年4月	(1) 設備維護 電壓、電流測試正常 溫度調整及超高溫斷路器測試障常。 壓縮機與冰系統功能正常 進水管路零件及減壓效能良好正常。 (2) 101年04月05日更換第一道纖維濾心29支及活性炭濾心29支及樹脂濾心1支。 (3) 101年4月05日水質採樣4台。	蘭陽校園主任室 (林文正)
7. 消防主機定期季保養 (1) 顯示狀態 (2) 電源部分 (3) 主控板 (4) 操作盤面 (5) ID NET-迴路板 (6) 迴路卡	月101年4 月6日	1. 主機卡10短路修繕完成。 2. 偵煙探測器故障40只。	蘭陽校園主任室 (林文正)

監督、量測項目及內容	監測時間	執行狀況說明	執行單位
8. 污水場定期保養 (1)設備操作維護 (2)放流水水質檢驗	101年2月 ~101年4月	101年2月29日砂濾桶率材更換，正常運作	蘭陽校園主任室 (林文正)
苗木申請	101年2月	1. 林務局羅東處礁溪工作站已於2月7日派員蒞校場勘，俾利苗木配苗。 2. 羅東處於2月17日(羅作字第1011230096號)函覆通知配苗核准，申請苗木計有杜鵑500株、烏心石100株、光臘樹100株、樟樹350株、青楓50株、無患子200株、豬腳楠100株及香楠100株。	蘭陽校園主任室 (陳奕樺)
配撥苗木之種植	101年3月	林務局羅東林區管理處核准配撥之1,500株喬灌類苗木，已於3月10日由蘭陽校園及台灣愛普生科技股份有限公司種植完成。	蘭陽校園主任室 (陳奕樺)
配撥苗木之維護	101年4月	持續執行種植後苗木之維護。	蘭陽校園主任室 (陳奕樺)
餐廳餐點留樣	101年2月 ~4月	監測期間由店家自行留樣並填寫餐廳成品留樣保存記錄表，放置於攝氏七度以下，冷藏保存四十八小時，並由膳食檢查小組進行檢查。	蘭陽校園主任室 (俞彥均)
餐廳烹煮環境	101年2月 ~101年4月	監測期間每日由膳食檢查小組進行檢查，其中包含個人、環境、食品、用具等衛生項目。	蘭陽校園主任室 (俞彥均)
會議供餐不可使用一次性餐盒，必須借用不鏽鋼便當盒。	101年2月 ~101年4月	監測期間，共借用27次，共計借用445個不鏽鋼便當盒；持續辦理借用不鏽鋼便當盒及會議供餐不可使用一次性餐具。	蘭陽校園主任室 (林珊如)

承辦人：陳奕樺 5/11

監督單位主管：林文正

管理代表：鄭晃
2012.05.15
編號：AGR-環安01-04

