

附表一 淡江大學環境監督與量測項目一覽表
(監測項目為填報月份之上季執行工作內容)

一級單位：體育事務處

101年 4月

監督、量測項目及內容	監測時間	執行狀況說明	執行單位
泳池過濾機組正常運作及泳池水質維護保養正常率達95%以上	101.2-101.4	勤裕公司於3/12,3/27,4/9,4/27進行保養機組,保養正常率為100%	體育活動組
泳池鍋爐保養後正常運作率達100%	101.2-101.4	本季未排保養,例行性檢查正常運作,正常運作率100%	體育活動組
泳池鍋爐加油作業正常運作(查檢合格率達95%)	101.2-101.4	本季於2/23,3/2,4/13進行鍋爐加油作業,查檢狀況均正常,查檢合格率100%	體育活動組
SGS水質檢測	101.2.14	游泳池水質ph值及餘氯檢測符合標準(詳附件)	

承辦人：王嘉輝 5/24 黃藍 督單位主管：

黃藍

管理代表：

主任鄭晃二

鄭晃二