

附表一 淡江大學環境監督與量測項目一覽表
(監測項目為填報月份之上季執行工作內容)

一級單位：蘭陽校園主任室

101年7月

執行單位及業務承辦人	執行狀況說明	監測時間	監督、量測項目及內容
蘭陽校園主任室-蘇鳳龍	101年6月8日監測完畢，傾斜觀測管變化均趨於穩定，顯示目前土層狀況良好。	101年6月	1. 蘭陽校園安全監測系統工程
蘭陽校園主任室-蘇鳳龍	101年7月18日自主檢查完畢，邊坡擋土牆無破壞現象發生；沉砂滯洪池部份淤積需予清理；排水溝及集水井部分淤積及雜草掩蓋，需予清理；部分路面及人行道鋪面產生裂縫，需填補改善。	101年7月	2. 蘭陽校園水土保持設施101年度自行檢查
蘭陽校園主任室-蘇鳳龍	清洗室外機冷凝器鱗片、室內機蒸發器鱗片、風鼓、排水管清理疏通、排水盤清潔，出風口擦拭，回風濾網清洗，檢查冷媒、電源、控制線路系統及控制功能測試，系統運轉檢測正常運作。	101年5月 ~101年7月	3. 冷氣空調季保養工程： (1) 冷卻水塔 (2) 室內送風機 (3) 空調箱及預冷空調箱 (4) 氣冷式VRV空調系統室外機及室內機 (5) 一對一分離式空調系統室外機及壁掛式室內機
蘭陽校園主任室-林文正	1. 每月2次設備維護保養 2. 保養項目及檢查結果記錄於建築物升降機維護保養記錄表。	101年5月 ~101年7月	4. 電梯月保養 (1) 機械室 (2) 車廂及升降路 (3) 機坑 (4) 油壓用升降機
蘭陽校園主任室-林文正	1. 宿舍區(教職員及男女生宿舍)消防設備外觀檢查如下： (1) 探測器故障24只，修繕完成16只；其餘預計9月維修。 (2) 緊急照明設備6只，修繕完成6只。 (3) 標示設備60只，修繕完成24只；其餘預計9月維修。 (4) 避難器具設備7只，修繕完成24只；其餘預計9月維修。	101年5月 2、4、7及9日檢查 6-7月維修	5. 消防保養 (1) 滅火器 (2) 室內消防栓 (3) 自動泡沫滅火設備 (4) 火警自動警報設備 (5) 緊急廣播設備 (6) 緊急照明設備 (7) 出口標示燈 (8) 避難方向指示燈

執行單位及業務承辦人	執行狀況說明	監測時間	監督、量測項目及內容
	<p>繕完成5只;其餘預計9月維修。</p> <p>2.教學區消防設備外觀檢查如下: (1)探測器故障21只,修繕完成10只;其餘預計9月維修。 (2)緊急照明設備5只,修繕完成5只;其餘預計9月維修。 (3)標示設備19只,修繕完成5只;其餘預計9月備料維修 (4)避難器具設備1只,鴻廬消防設備外觀檢查如下: (1)滅火器設備皆集中至B1F發電室內,已改善完畢。 (2)緊急照明設備故障2只,已改善完畢。 (3)標示設備4只,已改善完畢。</p>		
	<p>1.宿舍區(教職員及男女生宿舍)消防設備外觀檢查如下: (1)探測器故障18只,修繕完成18只。 (2)緊急照明設備4只,修繕完成3只;其餘預計9月維修。 (3)標示設備26只,修繕完成24只;其餘預計9月備料維修。 (4)避難器具設備4只,備料中,預計9月維修。 2.教學區消防設備外觀檢查如下: (1)探測器故障38只,修繕完成19只;其餘預計9月維修。 (2)緊急照明設備1只,預計9月維修。</p>	<p>101年7月 2、3、4及5 宿舍)消防設備 日檢查 25-26修繕</p>	

執行單位及業務承辦人	執行狀況說明	監測時間	監督、量測項目及內容
	(3)標示設備10只，修繕完成9只，其餘預計9月備料維修。 (4)避難器具設備1只，預計9月維修。		
蘭陽校園主任 室林文正	1.各項配電設備皆依規定進行絕緣電阻測試及功能操作。 2.宿舍b1高壓機房(vcbbl盤)十相一體高壓保護電驛於2月保養時發現故障。 3.上述異常於5月11日更換改善完成，已正常供電使用中。	101年5月 ~101年7月	6.高低壓定期保養 (1)避雷器 (2)接地設備系統 (3)高壓電纜 (4)變壓器 (5)分斷開關 (6)高壓斷路器 (7)比流器 (8)電容器 (9)配電盤 (10)發電機測試
蘭陽校園主任 室林文正	潤滑油油面高度正常 冷卻水水面高度正常 空氣濾芯正常無堵塞 柴油濾芯正常無堵塞 排氣無洩露 電子控制正常 引擎正常 系統試車正常	101年5月 ~101年7月	7.發電機定期保養 (1)潤滑油系統 (2)冷卻系統 (3)進器系統 (4)燃油系統 (5)排氣系統 (6)電子系統 (7)引擎 (8)試車
蘭陽校園主任 室林文正	(1)設備維護 電壓、電流測試正常 溫度調整及超高溫斷路器測試正常。 壓縮機與冰系統功能正常 進水管路零件及減壓效能良好正常。 (2)101年7月3日更換第一道纖維濾心31支及活性碳濾心31支。 (3)101年7月3日水質採樣4台	101年5月 ~101年7月	8.飲水機定期保養 (1)設備維護(含檢測機台) 電壓電流測試 溫度及超高溫斷路器測試 壓縮機及冰系統測試 進水管路與減壓閥功能測試 (2)更換濾材 (3)水質檢驗

監督、量測項目及內容	監測時間	執行狀況說明	執行單位及業務承辦人
9. 消防主機定期季保養 (1)顯示狀態 (2)電源部分 (3)主控板 (4)操作盤面 (5)ID NET-迴路板 (6)迴路卡	101年7月3日	1. 偵煙探測器無回應 23 只。 2. 偵煙探測器故障 80 只。 3. 偵煙探測器修繕完成 35 只，需備料後再修繕。	蘭陽校園主任 室林文正
10. 污水場定期保養 (1)設備操作維護 (2)放流水水質檢驗	101年5月 ~101年7月	1. 污水場設備電壓及電流測試正常 2. 6/27污水場電動門軸承更換檢修。 3. 7/18砂濾桶進流閥無法開啟(報修中)。 4. 6/20申報取水化驗。 5. 7/20日申報完成(7月31日前申報完成)	蘭陽校園主任 室林文正
11. 苗木維護	101年5~7月	持續執行配撥苗木種植後之維護，維護苗木計有： 杜鵑 500 株、烏心石 100 株、光臘樹 100 株、樟樹 350 株、青楓 50 株、無患子 200 株、豬腳楠 100 株及香楠 100 株。	蘭陽校園主任 室-陳奕樺
12. 會議供餐不可使用一次性餐盒，必須借用不鏽鋼便當盒。	101年5月 ~101年7月	監測期間，共借用 25 次，共計借用 455 個不鏽鋼便當盒；持續辦理借用不鏽鋼便當盒及會議供餐不可使用一次性餐盒。	蘭陽校園主任 室-林珊如

執行單位及業務承辦人	執行狀況說明	監測時間	監督、量測項目及內容
蘭陽校園主任 俞彥均	並填寫餐廳成品留樣保 存記錄表，放置於攝氏七 度以下，冷藏保存四十八 小時，並由膳食檢查小組 進行檢查。 2. 7月份暑假期間由福利部 門各店家輪值供餐，並留 樣存查。	101年5月 至7月	13. 餐廳餐點留樣
蘭陽校園主任 俞彥均	人、環境、食品、用具等衛 生項目。 組進行檢查，其中包含個 室-俞彥均	101年5月 至7月	14. 餐廳烹煮環境

承辦人：陳永權 8/21

監督單位主管：林秋如

管理代表：

主任羅孝賢

附表一 淡江大學環境監督與量測項目一覽表
(監測項目為填報月份之上季執行工作內容)

一級單位：全創院

101年7月

執行單位及業務承辦人	執行狀況說明	監測時間	監督、量測項目及內容
蘭陽校園主任室-陳奕樺	持續維護現有辦公室及公共空間擺放的盆栽，盆栽數量不變計有： 1. 辦公室內(含實習旅館)。已擺放135盆各類盆栽。 2. 教學行政區公共空間及宿舍區已擺放245盆各類盆栽，並持續綠化中。	101年5月 ~101年7月	辦公室內及教學行政區公共空間植栽綠化
蘭陽校園主任室-陳奕樺	執行部分生長欠佳部分盆栽更換，並增加擺放數量。	101年5月 ~101年7月	盆栽維護

管理代表：

主任羅孝賢

監督單位主管：

劉文華 8/8

承辦人：陳奕樺 8/8

