

附表一 淡江大學環境監督與量測項目一覽表  
 (監測項目為填報月份之上季執行工作內容)

一級單位：體育事務處

102年4月

監督、量測項目及內容	監測時間	執行狀況說明	執行單位及業務承辦人
泳池過濾機組正常運作及泳池水質維護保養正常率達95%以上	102.02-102.04	勤裕公司於 102/2/19、2/22、3/12、3/25、4/9、進行機組保養正常率為100%	體育活動組 王嘉瑋

承辦人：王嘉瑋

監督單位主管：

黃 9/2

體育事務處  
體育長 蕭淑芬

9/3

管理代表：

主任羅孝賢

9/6