

附表一 淡江大學環境監督與量測項目一覽表
(監測項目為填報月份之上季執行工作內容)

一級單位：圖書館

104年10月

監督、量測項目及內容	監測時間	執行狀況說明	執行單位及業務承辦人
制定圖書館照明管理規範。	104年8月 ~ 104年10月	檢視校內相關法規，圖書館照明管理規範依校內規範執行： 1. 淡江大學節約用電實施規則 2. 淡江大學淡水校園用電安全與節電要點 3. AGRX-E06-14 節約能源作業標準	館長室 黃彩媚
104學年度採編組照明改善。	104年8月 ~ 104年10月	2015年11月4日ISO50001會議，決定後續由節能組進行此方案。	採編組 林曉惠
圖書館2樓及8樓之日光燈具使用一般燈具，將更換成節能燈具。	104年8月 ~ 104年10月	2015年11月4日ISO50001會議，決定後續由節能組進行此方案。	典藏閱覽組 何雯婷
調整空調出回風口位置	104年8月 ~ 104年10月	完成3樓空調出回風口位置盤點，已知檢索區有兩處出回風口過於相近。其餘部分仍需詢問節能組較適當的配置為何。	參考服務組 劉靜頻
提升能資源使用效率	104年8月 ~ 104年10月	(1)8月~10月計開館73天，蒐集除溼機的水：73(天) x 2(次) x 8(台) x 14.0L = 16,352L，放置5樓洗手間，提供馬桶沖水； (2)節省16,352L(公升)水，提升能資源使用效率，節水就是環保。	非書資料組 黃秀錦
改善圖書館5樓機房之天花板空調輸風軟管與出風口連接處漏風情形	104年8月 ~ 104年10月	已於2015年10月25日完成。	數位資訊組 郭萱之

承辦人：黃彩媚 104.11.11 監督單位主管：宋雪芳 104.11.11

管理代表：主任羅孝賢 104.11.13