

附表一 淡江大學環境監督與量測項目一覽表  
(監測項目為填報月份之上季執行工作內容)

一級單位：蘭陽副校長室

108年10月

| 監督、量測項目及內容        | 監測時間       | 執行狀況說明                              | 執行單位及業務承辦人 |
|-------------------|------------|-------------------------------------|------------|
| <b>定期保養</b>       |            |                                     |            |
| 冷氣空調保養(每2個月1次)    | 108年8月至10月 | 預計執行日期<br>108.10.28-108.11.08       | 王漢平        |
| 電梯保養(每月1次)        | 108年8月至10月 | 10月1日保養時無發現重大問題。                    | 黃芳銘        |
| 高低壓電保養(每月1次)      | 108年8月至10月 | 已於108.10.25執行                       | 王漢平        |
| 發電機保養(每月1次)       | 108年8月至10月 | 預計執行日期108.10月                       | 王漢平        |
| 飲水機檢查(每月1次)       | 108年8月至10月 | 10月16日本月保養更換濾心及取水送檢。                | 黃芳銘        |
| 熱泵設備保養(每4個月1次)    | 108年8月至10月 | 9月3日1-1風扇馬達及7號控制主板已更換。              | 黃芳銘        |
| 貨梯保養(每月1次)        | 108年8月至10月 | 合約還在簽核中，預定11月份保養。                   | 黃芳銘        |
| 自來水池、水箱設備保養(每年1次) | 108年8月至10月 | 於8月17日清洗完成併取水送檢合格。                  | 黃芳銘        |
| 校園邊坡安全監測(每4個月1次)  | 108年8月至10月 | 10月17日至18日進行安全監測工程                  | 蘇鳳龍        |
| 消防設備檢查(每季1次)      | 108年8月至10月 | 已於108.09.23日執行完成                    | 王漢平        |
| 消防主機及圖控檢查(每季1次)   | 108年8月至10月 | 已於108.09.23日執行完成                    | 王漢平        |
| 水保設施檢查(每年1次)      | 108年8月至10月 | 預計109年4月進行                          | 蘇鳳龍        |
| <b>管理方案</b>       |            |                                     |            |
| 蘭陽校園福利部門內用禁止提供吸管。 | 108年8月至10月 | 經膳食檢查小組稽查，皆未提供。                     | 俞彥均        |
| 蘭陽校園年度總體用水量零成長。   | 108年8月至10月 | 今年7月至9月用水度數，與去年7月到9月度數平均省水比例達26.6%。 | 黃芳銘        |

|                     |                     |  |     |
|---------------------|---------------------|--|-----|
| 108 蘭陽校園一般廢棄物減少 1%。 | 108 年 8 月<br>至 10 月 | 今年 8 月至 9 月一般廢棄物<br>為 2053 公斤，去年同期為<br>2851 公斤，減少 <u>27.9%</u> 。 | 陳玉芝 |
| 蘭陽校園年度總體用 EUI 零成長。  | 108 年 8 月<br>至 10 月 | 108 年 9 月至 10 月用電 23<br>萬 2200 度，較去年同期減少<br>6120 度比例 <u>3%</u>   | 王漢平 |
| 蘭陽校園整體用紙量減少 2%。     | 108 年 8 月<br>至 10 月 | 預計本學期院務會議將進行<br>節約用紙宣導。  | 俞彥均 |

承辦人：

俞彥均

監督單位主管：

柯志如

管理代表：

主任蕭瑞祥