

附表一 淡江大學環境監督與量測項目一覽表
(監測項目為填報月份之上季執行工作內容)

一級單位：蘭陽副校長室

109年5月

監督、量測項目及內容	監測時間	執行狀況說明	執行單位及業務承辦人
定期保養_冷氣空調保養(每2個月1次)	109年2月 109至4月	已於109.4月執行	鄔明彰
定期保養_電梯保養(每月1次)	109年2月 109至4月	以按期保養，功能皆正常。	陳佳鴻
定期保養_高低壓電保養(每月1次)	109年2月 109至4月	已於109.05.08日執行	鄔明彰
定期保養_發電機保養(每季1次)	109年2月 109至4月	已於109.02.25日執行	鄔明彰
定期保養_飲水機檢查(每月1次)	109年2月 109至4月	以按期保養，功能皆正常。	陳佳鴻
定期保養_熱泵設備保養(每4個月1次)	109年2月 109至4月	已於109.03.26日執行	鄔明彰
定期保養_貨梯保養(每月1次)	109年2月 109至4月	以按期保養，功能皆正常。	陳佳鴻
定期保養_自來水池、水箱設備保養(每年1次)	109年2月 109至4月	已於108年暑假保養完畢	陳佳鴻
定期保養_校園邊坡安全監測(每4個月1次)	109年2月 109至4月	已於2月25日至26日進行邊坡安全監測作業，均在安全管理值內。	蘇鳳龍
定期保養_消防設備檢查(每季1次)	109年2月 109至4月	已檢查完畢，缺失部分廠商已完成改善。	陳佳鴻
定期保養_消防主機及圖控檢查(每季1次)	109年2月 109至4月	中控室消防受信總機損壞，採購程序已進行，等廠商到貨安裝，預計七月份安裝。	陳佳鴻
定期保養_水保設施檢查(每年1次)	109年2月 109至4月	已於4月21日進行校園水保設施檢查作業。	蘇鳳龍
定期保養_管理方案_蘭陽校園福利部門內用禁止提供吸管。	109年2月 109至4月	因應嚴重特殊傳染性肺炎，各福利部門暫時提供一次性餐具，待疫情結束後恢復禁止使用。	俞彥均
定期保養_管理方案_蘭陽校園年度總體用水量零成長。	109年2月 109至4月	因疫情關係三年級學生回校與自來水管路漏水，故比去年同期稍高，已改善幹管漏水處，持續觀察中。	陳佳鴻