

淡江大學

鍋爐加油作業標準

中華民國 92 年 9 月 15 日訂定

保存年限：永久
編號：AGRX-E06-12-01
編撰單位：總務處

一、目的

為使本校鍋爐補充柴油過程中，不產生漏油造成環境污染，特訂定本作業標準。

二、範圍

凡本校鍋爐補充柴油作業期間均適用。

三、作業說明

(一) 加油程序

1. 熱水鍋爐到達柴油補充點時，管理員向事務組通報，由事務組統一叫柴油車。
2. 柴油車到達後，作業前先與管理員通報，會同勘查柴油管高度及輸配管線正常後，至送油口開始補充柴油。
3. 作業時，如遇管路洩漏，立即停止輸送柴油作業，待更換加油管確認無洩漏後，始可繼續進行。
4. 洩漏至地上之油料，應以棉布吸收，由承攬廠商清理回收，避免以水沖洗造成環境污染。
5. 作業完畢後，加油管線歸定位應避免殘留之油料洩漏。

(二) 記錄

1. 每次作業期間需確實記錄於『鍋爐加油作業查檢表』（附表一）AGRX-E06-1201。

四、附件

- (一) 淡江大學鍋爐加油作業查檢表。AGRX-E06-1201