

附表二 淡江大學環保法規登錄表

法規類別：室內空氣品質管理

鑑別單位：環安中心、圖書館

法規名稱	IA003 室內空氣品質標準																									
條款	法規條文內容	公告日期	登錄日期	符合	不符合	參考用	實選情形說明	對應措施																		
第一條	本標準依室內空氣品質管理法（以下簡稱本法）第七條第二項規定訂定之。	101.11.23	101.11.23			※	立法說明。																			
第二條	各項室內空氣污染物之室內空氣品質標準規定如下： <table border="1" data-bbox="338 596 871 1261"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>標準值</th> <th>單位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>二氧化碳 (CO₂)</td> <td>八小時值 -000</td> <td>ppm (體積濃度百萬分之一)</td> </tr> <tr> <td>一氧化碳 (CO)</td> <td>八小時值 九</td> <td>ppm (體積濃度百萬分之一)</td> </tr> <tr> <td>甲醛 (HCHO)</td> <td>一小時值 0.08</td> <td>ppm (體積濃度百萬分之一)</td> </tr> <tr> <td>總揮發性有機化合物 (TVOC, 包含：十二種揮發性有機物之總和)</td> <td>一小時值 0.56</td> <td>ppm (體積濃度百萬分之一)</td> </tr> <tr> <td>細菌</td> <td>最高值 500</td> <td>CFU/m³ (菌落數/立方)</td> </tr> </tbody> </table>	項目	標準值	單位	二氧化碳 (CO ₂)	八小時值 -000	ppm (體積濃度百萬分之一)	一氧化碳 (CO)	八小時值 九	ppm (體積濃度百萬分之一)	甲醛 (HCHO)	一小時值 0.08	ppm (體積濃度百萬分之一)	總揮發性有機化合物 (TVOC, 包含：十二種揮發性有機物之總和)	一小時值 0.56	ppm (體積濃度百萬分之一)	細菌	最高值 500	CFU/m ³ (菌落數/立方)	101.11.23	101.11.23			※	空氣品質標準規定說明。	
項目	標準值	單位																								
二氧化碳 (CO ₂)	八小時值 -000	ppm (體積濃度百萬分之一)																								
一氧化碳 (CO)	八小時值 九	ppm (體積濃度百萬分之一)																								
甲醛 (HCHO)	一小時值 0.08	ppm (體積濃度百萬分之一)																								
總揮發性有機化合物 (TVOC, 包含：十二種揮發性有機物之總和)	一小時值 0.56	ppm (體積濃度百萬分之一)																								
細菌	最高值 500	CFU/m ³ (菌落數/立方)																								
第三條	本標準所稱各標準值、成分之意義如下： 一、一小時值：指一小時內各測值之算術平均值或一小時累計採樣之測值。	101.11.23	101.11.23			※	空氣品質標準說明。																			

	<p>二、八小時值：指連續八小時各測值之算術平均值或八小時累計採樣之測值。</p> <p>三、二十四小時值：指連續二十四小時各測值之算術平均值或二十四小時累計採樣之測值。</p> <p>四、最高值：指依中央主管機關公告之檢測方法所規範採樣方法之採樣分析值。</p> <p>五、總揮發性有機化合物（TVOC，包含：十二種揮發性有機物之總和）：指總揮發性有機化合物之標準值係採計苯（Benzene）、四氯化碳（Carbontetrachloride）、氯仿（三氯甲烷）（Chloroform）、1,2-二氯苯（1,2-Dichlorobenzene）、1,4-二氯苯（1,4-Dichlorobenzene）、二氯甲烷（Dichloromethane）、乙苯（EthylBenzene）、苯乙烯（Styrene）、四氯乙烯（Tetrachloroethylene）、三氯乙烯（Trichloroethylene）、甲苯（Toluene）及二甲苯（對、間、鄰）（Xylenes）等十二種化合物之濃度測值總和者。</p> <p>六、真菌濃度室內外比值：指室內真菌濃度除以室外真菌濃度之比值，其室內及室外之採樣相對位置應依室內空氣品質檢驗測定管理辦法規定辦理。</p>						
第四條	公告場所應依其場所公告類別所列各項室內空氣污染物項目及濃度測值，經分別判定未超過第二條規定標準者，始認定符合本標準。	101.11.23	101.11.23	○			依規定辦理。
第五條	本標準自中華民國一百零一年十一月二十三日起施行。	101.11.23	101.11.23	○			依規定辦理。

鑑別日期： 110.09.02

鑑別人員：

單位主管：

管理代表：

保存期限：永久 編號：AGRX-E04-06