

附表一 淡江大學環境監督與量測項目一覽表
(監測項目為填報月份之上季執行工作內容)

一級單位：體育事務處

101年 1月

監督、量測項目及內容	監測時間	執行狀況說明	執行單位
泳池過濾機組正常運作及泳池水質維護保養正常率達95%以上	100.11-101.1	勤裕公司於 10/7, 10/17, 10/24, 11/4, 11/15, 11/25, 12/29, 1/11, 1/30 進行保養,機組,保養正常率為 100%	體育活動組
泳池鍋爐保養後正常運作率達 100%	100.10-101.1	本季鍋爐損壞維修已於 10 月底修復完成，並於 12 月 14 日保養，正常運作率達 100%。	體育活動組
泳池鍋爐加油作業正常運作(查檢合格率達 95%)	100.10-101.1	本季於 9/30 進行鍋爐加油作業,查檢狀況均正常,查檢合格率 100%	體育活動組

承辦人：王嘉瑋

2/8

黃貴樹

監督單位主管：

黃貴樹

管理代表：

主任鄭晃二

2/9